ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., г.Колпашево, ул.Обская, 14*
Томская обл., г.Колпашево, ул.Обская, 14**,
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ К00001721 от 11 декабря 2017г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Дата и время отбора пробы (образца): 07.12.2017г. 08:30 **Дата и время доставки пробы (образца):** 07.12.2017г. 10:28

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" Раздел IV, п. 4.1; ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" Раздел II.
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
Администрация Новогоренского сельского поселения, д. Новогорное, ул. Береговая. 42
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): Станция водоочистки д. Новогорное, пер. Клубный, 3/4
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: Администрация Новогоренского сельского поселения, д. Новогорное, ул. Береговая. 42,

Код пробы (образца) 3756.11.1.17.12; 3756.10.1.17.12

Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: - **Номер партии:** -

Объем партии: - **Количество образца на объект:** -

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 2х0,5л

Внешний вид образца при доставке, упаковка: пэт бутыль, стерильный пакет

НД на методику отбора: Доставка пробы заявителем

Условия транспортировки: автотранспорт заявителя

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Договор № 1037-КГ-17/К от 05.12.2017
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ (подпись) Дроженко В.Ю. (Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ (подпись) Голещихина О.Б. (Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 680)

Код образца (пробы)3756.11.1.17.12

№ п/п	определяемые **показатели**	единицы измерения (для граф 4,5,6)	гигиенический норматив	результаты исследований	норма погрешности ±	НД на методы исследований
1	**2**	3	4	5	6	7
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	не более 0,3	0,23	0,06	ГОСТ 4011-72 п. 2
2	Аммиак (по азоту)	мг/дм^3	не более 1,5	2,7	0,5	ГОСТ 33045-2014 п. 5
3	Цветность	градусы цветности (Cr-Co)	не более 30	3,8	1,1	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	мг/дм^3	не более 1,5	1,4	0,3	ГОСТ 3351-74 п. 5
5	Запах при 20°С и 60 °С	баллы	в пределах 2-3	1 2	-	ГОСТ 3351-74 п. 2
Дополнительные сведения: количество исследований – 5						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений – с 07.12.2017 по 07.12.2017

Дата выдачи результата исследования: « 07» декабря 2017

Сведения об оборудовании, используемого при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, заводской номер	инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата выдачи	
Фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ», №0801055	041483123720843, 2009	1296/207	28.11.16	28.11.18

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.С. Жмаева	

общее количество страниц 2 страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического (бактериологического, вирусологического, паразитологического) исследования (испытания)
(регистрационный номер лаборатории __2578__)

Код образца (пробы)___3756.10.1.17.12_____

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	0	не более 100	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК4.2.1018-01; ГОСТ 31955.1-2013
	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: общее количество исследований – 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с_07.12.17г по _11.12.17г
Дата выдачи результата _07.12.17г

Сведения об оборудовании, используемого при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка , заводской номер	Инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	Дата выдачи	
Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 СПУ Заводской № 30899	041433112440137, октябрь 2010г	Аттестат №04	27.03.2017г	27.03.2019г
Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 СПУ Заводской № 41101	241433112440010, сентябрь 2013г	Аттестат №12	16.10.2017 г	16.10.2019г

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	О.В. Филипенко	

общее количество страниц __3__ , страница __3__

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу