ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»**
**Испытательная лаборатория**

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская область, г. Колпашево, ул. Обская,14
тел. 8(38254) 5-27-69
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 510118

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
## № 611/К от 29 марта 2016г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, скважина источник централизованного сельского водоснабжения

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.03.2016г. 11:50
**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.03.2016г. 14:00

**Цель отбора:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».
(наименование нормативно-правового акта)

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Администрация Новогоренского сельского поселения д. Новогорное, ул. Береговая,42
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

**Объект, где производится отбор пробы (образца):** д. Новогорное, пер. Клубный,3/3 скважина
(наименование объекта, адрес)

**Код пробы (образца)** 1153.10.1.16.03; 1153.11.1.16.03

**Изготовитель:** -
(наименование, фактический адрес, страна)

**Дата изготовления:** -
**Номер партии:** -
**Объем партии:** -
**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб"

**Условия транспортировки:** автотранспорт
**Условия хранения:** сумка-холодильник, t от -2 до +6

**Дополнительные сведения:** Государственный контроль, плановый, поручение № 40/КО от 21.03.2016г.
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

**Лицо, ответственное за оформление протокола:** Дроженко В.Ю.
(подпись) (Ф.И.О)

**Руководитель (заместитель) ИЛ:** Голещихина О.Б.
(подпись) (Ф.И.О)



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 299)

Код образца (пробы) 1153.11.1.16.03

| № п/п | определяемые показатели | единицы измерения (для граф 4,5,6) | гигиенический норматив | | | результаты исследования | норма погрешности ± | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| | | | 1класс | 2 класс | 3 класс | | | |
| 1 | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм$^3$ | не более 0,3 | не более 10,0 | не более 20,0 | 8,8 | 0,2 | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 2 | Аммиак (по азоту) | мг/дм$^3$ | не более 1,5 | | | 3,6 | 0,5 | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |
| 3 | Нитриты (по $NO_2$) | мг/дм$^3$ | не более 3,3 | | | менее 0,003 | - | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |
| 4 | Нитраты (по $NO_3$) | мг/дм$^3$ | не более 45,0 | | | 0,39 | 0,08 | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 5 | Марганец (Mn, суммарно) | мг/дм$^3$ | не более 0,1 | не более 1,0 | не более 2,0 | 0,25 | 0,04 | ГОСТ 4974-2014 п. 6 |
| 6 | Цветность | Градусы цветности (Cr-Co) | не более 20 | не более 20 | не более 50 | 9,8 | 2,9 | ГОСТ 31868-2012 |
| 7 | Мутность по каолину | мг/дм$^3$ | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 10 | 50,6 | 7,1 | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 8 | Запах | при 20 и 60°С, баллы | не более 2 | не более 3 | не более 4 | 2<br>1 | - | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| Дополнительные сведения: количество исследований – 8 | | | | | | | | |

Дата выдачи результата исследования: «24» марта 2016г.

Протокол утвердил:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|---|---|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | И.С.Жмаева | |

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

| Наименование СИ | Номер | Свидетельство о поверке | | Поверен до |
|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | |
| Фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ» | 0801055 | 1371/207 | 26.11.14 | 26.11.16. |



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического (бактериологического, вирусологического, паразитологического) исследования (испытания)
( регистрационный номер лаборатории ___986___ )

Код образца (пробы)___1153.10.1.16.03_____

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единица измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общее микробное число, КОЕ в 1 мл | 0 | не более 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2. | Общие колиформные бактерии КОЕ в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100мл | МУК4.2.1018-01;ГОСТ 31955-2012 |
| | Термотоле-рантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Дополнительные сведения: количество исследований – 2 | | | | | |
| Дата выдачи результата исследования: «_23_» ___марта__2016 г.<br>Протокол утвердил: | | | | | |

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|---|---|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | Т.В.Иванова | |

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

| наименование СИ | Номер | свидетельство о поверке | | поверен до |
|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | |
| Термометр технический ТТЖ-М | 35025 | 1377/207 | 09.11.15г | 09.11.18г |


Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу