ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14*

636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14**

636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

химик-эксперт

Т.С. Шихалёва

30 ноября 2021 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № К00001372

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 30 ноября 2021 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): нет сведений

2.3. Сведения об изготовителе:

нет сведений

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления: нет сведений 2.5. Номер партии: нет сведений

2.6. Объем партии : нет сведений 2.7.Количество образца на объекте: нет сведений

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: ПЭТ бутылки, стерильная стеклянная бутылка

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 2 х 1,5 л, 1 х 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 25.11.2021 11:10

2.11. Дата и время доставки образца: 25.11.2021 12:00

2.12. Код образца: 2180.11.2.21.11; 2180.10.1.21.11

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах» п.п. 4, 5, 6; ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" п. 4; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" п.п. 4, 5, 6, Акт отбора проб (образцов) № 03325112101

3.2. Место отбора образца:

Локальный комплекс водоочистки Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, пер. Клубный, 3/4

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :

Администрация Новогоренского сельского поселения, д. Новогорное, ул. Береговая. 42

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

В.Ю. Дроженко, помощник врача по общей гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

**- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 2180.11.2.21.11; 2180.10.1.21.11

4. Сведения о заказчике:

4.1.Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Управление Роспотребнадзора по Томской области, г.Томск, пр. Фрунзе, 103 а, +7 (3822) 26-03-90, ufs@70.rospotrebnadzor.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

5. Основание проведения исследований (испытаний):

План СГМ

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III, таблицы 3.1., 3.3., 3.13., 3.6

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене — В.Ю. Дроженко

(должность) (подпись)

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико-химических методов исследования подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14; тел. 83825453208; E-mail: cgsen@NGS.ru

(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории,фактический адрес места осуществления деятельности,номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 729)

Код пробы (образца) 2180.11.2.21.11

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследования (испытаний)	нормы погрешности±/нормы неопределенности ± (при k=2, P=0,95)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	Хлориды (Cl^-)	мг/дм^3	не более 350,0	3,5	0,7/-	ГОСТ 4245-72 п. 3
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	не более 0,3	0,21	0,05/-	ГОСТ 4011-72 п. 2
3	Аммиак и ионы аммония	мг/дм^3	не более 1,5	0,34	0,07/-	ГОСТ 33045-2014 п. 5
4	Нитриты (NO_2^-)	мг/дм^3	не более 3,0	0,034	0,017/-	ГОСТ 33045-2014 п. 6
5	Нитраты (NO_3^-)	мг/дм^3	не более 45,0	7,7	1,2/-	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм^3	не более 0,1	0,030	0,008/-	ГОСТ 4974-2014 п. 6
7	Жесткость общая	°Ж	не более 10,0	6,9	1,0/-	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Водородный показатель (pH)	ед.	6,0-9,0	7,6	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сульфаты (SO_4^{2-})	мг/дм^3	не более 500,0	2,4	0,7/-	ГОСТ 31940-2012 п.6
10	Цветность	градусы цветности (Cr-Co)	не более 30	9,8	2,9/-	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Дополнительные сведения: количество исследований – 10						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 25.11.2021 по 25.11.2021

Дата выдачи результата: 29.11.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.С. Жмаева	

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты испытаний

лаборатории микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14; тел.8(38254)53208, E-mail: cgsen@NGS.ru

(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1829)

Код пробы (образца): 2180.10.1.21.11

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	<1	Не более 100	КОЕ/ $см^3$	МУК 4.2.1018-2001 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/ 100 $см^3$	МУК 4.2.1018-2001 п.8.2
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/ 100 $см^3$	
Дополнительные сведения: количество исследований - 2					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 25.11.2021 по 26.11.2021

Дата выдачи результатов: 26.11.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	Волкова И.В.	

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу